

臺南市立成功國民中學

「成功國中行政大樓 1-2 樓老舊廁所整修工程委任規劃設計、監造案」

廁所改造推動小組暨共識會議紀錄

壹、時間:114 年 12 月 4 日(四)下午 14 時 00 分

貳、地點:本校校長室

參、主持人員:鄭文鵬校長

肆、與會人員:如簽到表

記錄:黃家祥

伍、討論事項:

(一)總務處報告:

1. 前次本校業初步向事務所反映學校需求略以:(1) 友善廁所設計在 2 樓(靠近藝能大樓)。(2) 設計原則採光、通風(3) 廁所便器採降板設計(4) 節能考量請設計燈感應裝置(5) 蹲式便器隔間需有沖水設備便於清洗,水管線應置於牆內外接噴水頭及水管。(6) 友善廁所門口文字設計。(7) 洗手台旁設置拖把清洗槽及水龍頭
2. 針對建築師事務所第一次設計書圖審查意見略以:(1) 預算工程管理費 3%, 請釐清(2) 窗戶最後一頁尺寸有誤, 請釐清(3) 圖 A2-3 左上角窗花材質, 請說明(4) A2-2 左上角剖面圖跟索引圖, 請釐清(5) 2 樓女廁改性別友善廁所, 請修正(6) A2-4 地坪平面圖。

(二)建築師事務所說明(簡報方式): 本案業依總務處意見修正如附件預算書圖, 並提供三種廁所入口意向設計, 惠請審閱。

(三)結論:

1. 二樓性別友善廁所西側之小便斗便器與東側蹲式便器互換位置。

2. 二樓性別友善廁所移除室內洗手台，並加裝一蹲式便器於原位置。
3. 二樓性別友善廁所西側兩小便斗便器門口改對向（分別向南向北）。
4. 廁所入口意向採第三方案設計，惟兩側較為空白，惠請建築師事務所協助補強。
5. 設計圖上各尺寸，惠請建築師事務所重複確認，避免現場施作產生疑義。